

用途 独身寮
所在地 江別市
環境区分 都市部(郊外)
設置時期 1992年
天井の有無 あり
フラットデッキ仕様
・板厚:0.8mm
・めっき厚:Z12

フラットデッキ状況調査 参考写真(その14)



(第1回調査の写真)コメント

物件は郊外に建てられた独身寮として使用されている。

フラットデッキの表面は良好な状態であり、水抜き穴周辺の一部に錆が認められる。



撮影年:1995年

(第6回調査の写真)コメント

第1回の調査時点と比べてフラットデッキ表面状況に変化は認められず、良好な状態である。



撮影年:2015年