

用途 ショッピング
センター駐車場
所在地 山梨県笛吹市
設置場所 田園地帯
設置時期 2004年
天井の有無 なし
フラットデッキ仕様
・板厚:1.2mm
・めっき厚:Z12

フラットデッキ状況調査 参考写真(その24)



(第4回調査の写真)コメント

ショッピングセンターの立体駐車場の3階入り口部分です。デッキの表面は良好で、スポット溶接部分からも錆は見られない。



撮影年:2008年

(第7回調査の写真)コメント

排気ガス等の影響で表面が煤けたように変色しているが、前回(2015年)調査時から錆の発生も見られず、良好な状態である。



撮影年:2019年