

---

## 1 製品・規格

**Q-06** フラットデッキのリブから天井あるいは設備配管等を直接吊ってもよいか？

**A**

フラットデッキとスラブコンクリートとの間の付着力は期待できず、フラットデッキのリブから天井や設備配管等を直接吊ると、フラットデッキがスラブから剥がれて落下する恐れがあります。そのため「フラット指針」では、これらの荷重を直接フラットデッキに加えてはならないと規定しており、天井や設備配管等を吊る場合にはデッキインサート金具などを使って、スラブコンクリートに確実に固定しなければならないとしています。【「フラット指針」5章 5.1 a 解説 参照】