

フラットデッキ状況調査 参考写真(その3)

用途 ホテル地下駐車場
所在地 千葉県市川市
環境区分 都市部
設置時期 1985年
天井の有無 なし
フラットデッキ仕様
・板厚:0.8mm
・めっき厚:Z12

(第1回調査の写真)コメント

ホテルの地下1階の駐車場として使用されている。
フラットデッキ表面は、若干黒色になっていたが錆は見られなかった。
若干黒ずんでいたのは、自動車排気ガスによるものと思われる。



撮影年:1995年



撮影年:2019年

(第7回調査の写真)コメント

フラットデッキリブかしめ部や水抜き孔等にも錆の発生は無く、良好な状態を保っていた。
リブ(現場)切断部の部分的な焼けは第1回(1995年)調査時から特に変化は見られない。