

用 途 コミュニティセンター
 所在地 江別市
 環境区分 都市部
 設置時期 1988年
 天井の有無 事務所及び集会所
 は天井有り、ホール
 吹き抜け部分は
 天井なし
 フラットデッキ仕様
 ・板厚:0.8mm
 ・めっき厚:Z12
 ・現場塗装

フラットデッキ状況調査 参考写真(その8)



(第1回調査の写真)コメント

建物は市民の交流の場として使用されている。

フラットデッキはホール部分アール型屋根の構成材として使用され鉄骨及び空調の配管と共にあらわしになっている。

表面に塗装が施工されていることによって全体がアートな雰囲気を出している。

フラットデッキは水抜き穴周辺の一部に僅かな錆が認められた。



撮影年:1995年

(第7回調査の写真)コメント

フラットデッキ塗装面に前回調査(2015年)に比べ変化は見られない。水抜き穴周辺の錆も進行していなかった。



撮影年:2019年