

フラットデッキ状況調査 参考写真(その16)

用途 立体駐車場
所在地 神奈川県横浜市
環境区分 都市部
設置時期 1992年
天井の有無 なし
フラットデッキ仕様
・板厚:1.0mm
・めっき厚:Z12

(第1回調査の写真)コメント

立体駐車場として使用されている。海岸から1kmほど離れたところに位置している。フラットデッキ表面には、錆は見られなかった。自動車の出入り口付近を調査したため、フラットデッキ表面は排ガスにより若干黒ずんでいた。



撮影年:1995年



撮影年:2019年

(第7回調査の写真)コメント

外気に触れる環境ではあるが、全体的には良好な状態を保っていた。外周近傍の縦樋貫通部等の水分が供給される環境では錆の発生も見られた。