

用途 ショッピングセンター
 駐車場スロープ
 所在地 宮城県塩釜市
 設置場所 海岸部
 設置時期 2007年
 天井の有無 なし
 フラットデッキ仕様
 ・板厚:1.2mm
 ・めっき厚:Z12

フラットデッキ状況調査 参考写真(その28)



(第4回調査の写真)コメント

海岸に位置し観光桟橋附近に建てられたショッピングセンターのスロープに使用されている。
 めっき表面は、フラットデッキ製造時と特に変化はなかった。



撮影年:2008年

(第7回調査の写真)コメント

水下のスロープ部分を観測し、フラットデッキの水抜き孔周囲に赤錆を確認した。
 スロープ中央付近の排水溝直下と思われるフラットデッキに著しい腐食が確認され、水抜き穴とデッキの端部から更に平面部に赤錆が広がっている。
 水上側にも水抜き穴からの発錆と上部排水溝直下からも発錆が確認された。



撮影年:2020年

